EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 49341

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.161475/2023-16

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CAPUZ OU BALACLAVA
Descrição	Balaclava confeccionada em tecido CEDROTECH FR 100% algodão, sarja 3x1, 290gr/m², ATPV 11 cal/cm². Fabricante do tecido: Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.
Marcação do CA	Em etiqueta interna
Referência	BALACLAVA SAYRO FR
Validade do CA	04/02/2027

Fabricante / Importador

Empresa	SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	00.947.030/0001-00
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM F 1506-10a

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	87.428

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:54 | epicheck.com.br

Verificar online