EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
**epicheck.com.br**

# Certificado de Aprovação — CA Nº 49714

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19964.116215/2023-86

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO |
| **Descrição** | Camisa de segurança confeccionada em tecido Cedrotech FR 100% algodão; sarja 3X1, ATPV 10 cal/cm², fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira S/A, com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. |
| **Marcação do CA** | Na etiqueta ou bordado. |
| **Referência** | Camisa FR. |
| **Validade do CA** | 04/02/2027 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | DISTRIBUICAO DE EPI'S TREVO LTDA |
| **CNPJ** | 17.585.742/0001-29 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ASTM F 1506-10a |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | SENAI CETIQT |
| **Nº Laudo** | 435-22; 436-22; 438-22; 439-22; 440-22; 441-22; 990-22. |

## Restrições e Observações

**Observação:** A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:10 | epicheck.com.br**

Verificar online