

Certificado de Aprovação — CA Nº 49719

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202503/2026-85

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça confeccionada em tecido Vênus FR com faixa refletiva, com composição em 88% Algodão, 12% Poliamida e gramatura nominal de 230g/m², fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira, com ATPV 8,4 cal/cm². Essa vestimenta pode variar em código ou modelo dentro da família desse documento, essas variações podem ser quanto ao tipo de fechamento se em botão, braguilha com botão, bolsos, cós traseiro elástico, cores e tamanhos.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta
Referência	CALÇA VÊNUS FR GDX
Validade do CA	09/04/2031

Fabricante / Importador

Empresa	GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
CNPJ	11.090.481/0001-90
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Cinza, Azul Royal, Laranja, Caqui, Marinho

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade no. 041006 EPI/2026

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:44 | epicheck.com.br



Verificar online