

Certificado de Aprovação — CA Nº 50127

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.216166/2023-82

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Camisa de segurança confeccionada em tecido Dynamo Fire, composição de 100% algodão, sarja 3x1, gramatura de 273 g/m²., fabricante do tecido Santista Work Solution S.A , ATPV 11 cal/cm².
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta ou bordado
Referência	CAMISA
Validade do CA	31/08/2027

Fabricante / Importador

Empresa	CILSA DA MOTA DIAS - CONFECCOES
CNPJ	01.859.309/0001-02
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM F 1506-10a
---------------	-----------------

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	88.002; 88.003; 86.227 rev1.

Restrições e Observações

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:47 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)