Certificado de Aprovação — CA Nº 50140

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.216203/2023-52

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Camisa de segurança confeccionada em tecido Dynamo Fire , composição de 100% algodão, sarja 3x1, gramatura de 273 g/m²., fabricante do tecido Santista Work Solution S.A , ATPV 11 cal/cm².
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta ou bordado
Referência	CAMISA
Validade do CA	11/02/2027

Fabricante / Importador

Empresa	MAGUI CONFECCOES LTDA
CNPJ	32.287.438/0001-99
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM F 1506-10a

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	86.227Rev1; 88.024; 88.025,

Restrições e Observações

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 23/11/2026 às 11:17 | epicheck.com.br

Verificar online