

Certificado de Aprovação — CA Nº 50201

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206579/2025-07

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta de segurança para proteção do tronco de manga comprida com cobertura total até os punhos e com fechamento frontal. Confeccionada em uma camada de tecido Nomex® Essential Arc (Protera®) FR, composição de 62% Modacrílica, 36% Aramida e 2% Antiestático, 220 g/m², ATPV 11 cal/cm², fabricado pela Performance Specialty Products do Brasil Serviços e Comercio de Produtos Eletrônicos e de Proteção e Segurança Ltda., com faixa refletiva frente costa e mangas, fabricada pela Safe Life Comércio de Equipamento de Segurança Ltda; bolso frente com lapela fechamento em velcro; gola esporte, olímpica ou padre com fechamento em velcro, botão ou convencional; vista com fechamento em velcro, ou zíper ou botões com caseado; punho tipo canhão ou de carcela com fechamento em velcro. Tamanhos: 42 ao 72 - PP, P, M, G, GG, EG, EEG, EXG, XXG e EXXG.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta
Referência	UPS200 - Camisa Nomex® Essential Arc (Protera®) FR
Validade do CA	08/12/2030

Fabricante / Importador

Empresa	MJ INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
CNPJ	06.376.675/0001-16
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Tamanhos	42 ao 72 - PP, P, M, G, GG, EG, EEG, EXG, XXG e EXXG
Cores	Amarelo, areia, azul claro, azul royal, azul marinho, branco caqui, cinza, chumbo, laranja, preto, verde e vermelho.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0040 - SGS DO BRASIL LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade no. BRA25/00027

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:43 | epicheck.com.br



Verificar online