

Certificado de Aprovação — CA Nº 50206

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206578/2025-54

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança, confeccionada em uma camada de tecido Nomex® Essential Arc (Protera®) FR, composição de 62% Modacrílica, 36% Aramida e 2% Antiestático, 220 g/m², ATPV 11 cal/cm², fabricado pela Performance Specialty Products do Brasil Serviços e Comercio de Produtos Eletrônicos e de Proteção e Segurança Ltda., com faixa refletiva fabricada pela Safe Life Comércio de Equipamento de Segurança Ltda. Possui dois bolsos chapado frente, dois bolsos traseiros, um bolso lateral com lapela e fechamento em velcro. Podendo ter variações quanto ao cós total de elástico com cordão, ou cós fixo, ou meio cós de elástico, ou fechamento com zíper e braguilha; braguilha falsa (apenas quando total de elástico). Tamanhos: 36 ao 72 - PP, P, M, G, GG, EG, EEG, EXG, EXXG, EEXG.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta
Referência	UPS201 - Calça Nomex® Essential Arc (Protera®) FR
Validade do CA	08/12/2030

Fabricante / Importador

Empresa	MJ INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
CNPJ	06.376.675/0001-16
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Tamanhos	36 ao 72 - PP, P, M, G, GG, EG, EEG, EXG, EXXG, EEXG
Cores	Caqui, Cinza, Chumbo, Azul claro, Royal, Marinho, Laranja, Amarela, Vermelha, Areia, Verde, Preta, Branca

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0040 - SGS DO BRASIL LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade BRA25/00029

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:52 | epicheck.com.br



Verificar online