EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
**epicheck.com.br**

# Certificado de Aprovação — CA Nº 50268

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19980.221899/2023-39

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | CALÇA |
| **Descrição** | Calça de segurança confeccionada em uma camada tecido Dynamo Fire (R2780-O), composto por 100% algodão,sarja 3x1; fabricado pela Santista Work Solution S.A, com gramatura de 8,0 oz/yd² (272 g/m²) e ATPV de 11 cal/cm². |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. |
| **Marcação do CA** | Na etiqueta ou bordado |
| **Referência** | CALÇA FR |
| **Validade do CA** | 31/08/2027 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | PREMIER F LTDA |
| **CNPJ** | 45.406.682/0001-75 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ASTM F 1506-15 |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IEE/USP |
| **Nº Laudo** | 88.190; 88.191; 86.227 - Revisão 1 |

## Restrições e Observações

**Observação:** A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 23/11/2026 às 15:27 | epicheck.com.br**

Verificar online