

Certificado de Aprovação — CA Nº 50598

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200137/2025-49

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada em 01 camada em tecido Dynamo Fire, composição de 100 % algodão, fabricado pela Santista Têxtil S.A., ATPV de 12 Cal/cm²., com faixa retrorrefletiva.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO E ARCO ELÉTRICO.
Marcação do CA	No bolso.
Referência	CALÇA RETARDANTE A CHAMAS DYNAMO FIRE.
Validade do CA	09/01/2030

Fabricante / Importador

Empresa	IBEL UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	23.045.410/0001-54
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Cinza, Azul, Laranja, Bege, Verde, Vermelha.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0040 - SGS DO BRASIL LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade BRA 25/00002

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 12:44 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)