

Certificado de Aprovação — CA Nº 50688

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.221891/2023-72

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Camisa de segurança confeccionada em tecido Dynamo Fire , composição de 100% algodão, sarja 3x1, gramatura de 273 g/m²., fabricante do tecido Santista Work Solution S.A. ATPV 11 cal/cm²
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta ou bordado
Referência	CAMISA FR
Validade do CA	28/04/2027

Fabricante / Importador

Empresa	WINNER DA SERRA INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA
CNPJ	09.557.941/0001-03
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM F 1506-10a
---------------	-----------------

Laudo Técnico

Laboratório	SENAI CETIQT
Nº Laudo	286-22A; 287-22A; 288-22A; 294-22A; 2306-23-1; 2306-23-2; 2307-23-1; 2307-23-2; 2309-23-1/2.

Restrições e Observações

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:55 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)