EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 51292

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.281135/2024-83

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CAPUZ OU BALACLAVA
Descrição	Balaclava de segurança confeccionada em tecido 6W, 100% algodão, ATPV 14 cal/cm², fabricado pela empresa Global Technical Textiles, com gramatura de 6,49 oz/yd² (220 g/m²).
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO E RADIANTE).
Marcação do CA	Etiqueta.
Referência	Balaclava 6W.
Validade do CA	20/09/2029

Fabricante / Importador

Empresa	PROTENGE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ	58.249.988/0001-07
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM 1959-2014

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	88.362; 88.576; 88.577

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.II) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho A1+A2 B1 C1 DX EX F3 para ABNT NBR ISO 11612:2017, em que:A1+A2 - propagação de pequenas chamas;B1 - calor convectivo; C1 - calor radiante; DX - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780º C); EX - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400º C);F3 - calor de contato. III) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente.IV) EPI não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares.V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:47 | epicheck.com.br

Verificar online