Certificado de Aprovação — CA Nº 51352

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.289050/2024-43

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CAPUZ OU BALACLAVA
Descrição	Balaclava de segurança confeccionada em tecido em malha circular, Interlock, Estilo 1852 FM, 100% Algodão, fabricado pela Antex Knitting Mills/Matchmaster, com gramatura nominal de 7 oz/yd² (237g/m²). ATPV 14 cal/cm².
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	Balaclava Eletricista.
Validade do CA	20/04/2027

Fabricante / Importador

Empresa	REPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA
CNPJ	04.883.125/0001-68
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM F 1506-15

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	86.358; 88.615; 88.616

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:52 | epicheck.com.br

Verificar online