

Certificado de Aprovação — CA Nº 51473

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19958.216408/2024-04

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de proteção dos membros inferiores em tecido Mercúrio FR sem faixa refletiva confeccionada com uma camada de tecido antichamas Mercúrio FR, composto por 100% algodão; ATPV 19 cal/cm², fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira S/A, com gramatura nominal de 12,6 oz/yd² (430 g/m²). Este EPI pode variar no código / modelo dentro da família desse documento, essas variações podem ser quanto ao tipo de cós, se meio elástico, elástico inteiro, inteiro sem elástico. No fechamento da braguilha se por botões, velcro ou zíper, se com ou sem bolsos ou reforços desde que no mesmo tecido.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS), CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Etiqueta
Referência	Galaxy FR 352
Validade do CA	28/08/2029

Fabricante / Importador

Empresa	COMMANDERS IND E COM DE CONFECCOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ	01.699.525/0001-20
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 11611:2015 (E)
Cores	Branco, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, caqui, bege, cinza, marrom, rosa, camuflado ou preto

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	082904-EPI/2024

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho classe "1", código "A1" para ISO 11611:2015 e A1 B1 C1 D1 E2 FX para ABNT NBR ISO 11612:2017, em que: A1 - propagação de pequenas chamas; B1 - calor convectivo; C1 - calor radiante; D1 - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780° C); E2 - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C); FX - calor de contato. IV) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. VI) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:28 | epicheck.com.br



Verificar online