Certificado de Aprovação — CA Nº 51657

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19958.236303/2024-63

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MACACÃO DE SEGURANÇA
Descrição	Macacão de segurança, com mangas compridas com cobertura total até os punhos, com fechamento frontal, confeccionado em 1 camada de tecido Vênus FR, composto de 88% algodão e 12 % poliamida, gramatura nominal de 230 g/m², ATPV: 8,5 cal/cm², fabricado pela Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, sem forro, sem faixa retrorrefletiva. Variações dentro da família: Gola: social, esporte, padre ou tipo formula 1. Cós: meio elástico, elástico inteiro, inteiro sem elástico, fechamento por botões, velcro ou zíper, com vista coberta, punhos fechados por botões, velcro ou elástico, com ou sem bolsos, com ou sem reforço do mesmo tecido. Cor: Cinza, Areia, Branca, Caqui, Camuflada, Preta, Vermelha, Amarela, Amarela de alta visibilidade, Laranja, Azul royal, Azul marinho, Azul médio, Azul ferrete, Rosa, Verde, Bege e Marrom. Tam: PP/ P/ M/ G/GG/ XG/ XXG/ XXXG/ XXXXG.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	MACACÃO DE SEGURANÇA 1 CAMADA VÊNUS FR SEM FAIXA.
Validade do CA	23/10/2029

Fabricante / Importador

Empresa	VECTRA WORK INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ	11.694.789/0001-44
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Vide campo "Descrição".

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-VEST/ICEPEX-N 00002-44-9

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**