

Certificado de Aprovação — CA Nº 51701

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206825/2024-31

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CAPUZ OU BALACLAVA
Descrição	Balaclava confeccionada em tecido de malha circular, Interlock, composição de 100% algodão, estilo 1852FM, ATPV 14 cal/cm², fabricado pela Antex Knitting Mills/Matchmaster com gramatura nominal de 7,0 oz/yd² (237 g/m²).
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	Balaclava FR.
Validade do CA	20/04/2027

Fabricante / Importador

Empresa	EQPRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	07.260.824/0001-40
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM F1959/F1959M-14
---------------	----------------------

Laudo Técnico

Laboratório	IEE/USP
Nº Laudo	83.358; 88.816; 88.817

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

Observação: A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:44 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)