

Certificado de Aprovação — CA Nº 51874

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200115/2025-89

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CAPACETE PARA USO NO COMBATE A INCÊNDIO
Descrição	Capacete de segurança com casco externo de liga de policarbonato e polibutileno tereftalato termoplástico. Revestimento interno de espuma para absorção de energia de impacto de poliestireno de alta densidade. Revestido com poliestireno termoformado, 14 entradas de ar para respirabilidade. Pode ser coberto com sistema de fecho deslizante, tampas de ventilação em malha metálica que evitam a entrada de detritos nos canais de ventilação, mantendo a respirabilidade. Sistema de fixação de acolchoamento que permite substituição e remoção. Tecido multicamadas com tecnologia de absorção de umidade. Sistema de ajuste de tamanho que se adapta ao formato da cabeça. O ajuste do mostrador de diâmetro duplo permite que as asas laterais ergonômicas apoiem a parte de trás do pescoço enquanto a dobradiça autoajustável se move para cima e para baixo para manter o sistema em uma posição que se move conforme o usuário se move. Dimensão única, correia de queixo em acrílico resistente ao fogo. Fixador resistente ao fogo que fixa a tira de queixo e o capacete à cabeça do usuário. Ranhuras EURO de 30 mm que permitem a montagem de lanterna na lateral do capacete, 4 cliques de fixação de lâmpada de nylon removíveis. Para faróis com elásticos, 3 conexões posteriores para montar protetores de pescoço e acessórios. O recurso de clipe de lâmpada fixa os óculos ao capacete quando eles estão apoiados na frente do capacete, evitando que caiam.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E FACE DO USUÁRIO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FONTES GERADORAS DE CALOR NOS TRABALHOS DE COMBATE A INCÊNDIO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	QUANTUM.
Validade do CA	11/05/2028

Fabricante / Importador

Empresa	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA
CNPJ	15.453.449/0001-82
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	EN 16471:2014
Cores	Branca, amarela, vermelha e amarela fluorescente.

Laudo Técnico	
Laboratório	DOLOMITICERT SCARL
Nº Laudo	CERTIFICADO DE EXAMINAÇÃO EU - EC 23-0102

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:50 | epicheck.com.br



Verificar online