EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 51920

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201304/2025-79

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MANGA ISOLANTE DE BORRACHA
Descrição	Manga de segurança isolante 40 KV - Classe 4 - Uso 36000V.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	Na parte externa.
Referência	0070341414613
Validade do CA	24/02/2030

Fabricante / Importador

Empresa	PROTS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA
CNPJ	17.341.438/0001-36
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 10623:1989
Cores	Laranja.

Laudo Técnico

Laboratório	ILSPE - IINSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA
Nº Laudo	N.º 4981224-1

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 4: 36.000 V

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho tipo II (resistente ao ozônio) e "classe 4" (tensão máxima de uso de 36.000 V) para ISO 10623:1989.II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:17 | epicheck.com.br

Verificar online