

Certificado de Aprovação — CA Nº 51921

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201290/2025-93

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MANGA ISOLANTE DE BORRACHA
Descrição	Manga de segurança isolante 5KV - Classe 0 - Uso 1000V.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	Na parte externa.
Referência	7034141460600
Validade do CA	31/03/2030

Fabricante / Importador

Empresa	PROTS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA
CNPJ	17.341.438/0001-36
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 10623:1989
Cores	Laranja.

Laudo Técnico

Laboratório	ILSPE - IINSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA
Nº Laudo	(RAE) 4951224-1

Restrições e Observações**Restrições/Limitações:** TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 0: 1000 V

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho tipo II (resistente ao ozônio) e "classe 0" (tensão máxima de uso de 1000V) para ISO 10623:1989.II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:52 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)