EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 51922

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.201308/2025-57

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | MANGA ISOLANTE DE BORRACHA |
| **Descrição** | Manga de segurança isolante 30 KV - Classe 3 - Uso 26500V. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. |
| **Marcação do CA** | Na parte externa. |
| **Referência** | 7034141460603 |
| **Validade do CA** | 24/02/2030 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | PROTS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| **CNPJ** | 17.341.438/0001-36 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR 10623:1989 |
| **Cores** | Laranja. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | ILSPE - IINSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA |
| **Nº Laudo** | N.º 4971224-1 |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 3: 26500 V

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho tipo II (resistente ao ozônio) e "classe 3" (tensão máxima de uso de 26.500 V) para ISO 10623:1989.II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:22 | epicheck.com.br**

Verificar online