

Certificado de Aprovação — CA Nº 52011

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202980/2025-60

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança, confeccionada em tecido retardante a chamas Dynamo Fire, 100% Algodão com gramatura 273g/m², ATPV 12 cal/cm², fabricado pela empresa Santista Textil S.A., com Faixa Refletiva. Este EPI pode variar no código/modelo dentro da família desse documento; essas variações podem ser quanto ao tipo de cós, com ou sem elástico. No fechamento da braguilha, se por botões, velcro ou zíper; se com e ou sem bolso ou reforços desde que no mesmo tecido. Também pode variar na barra simples, com elástico ou velcro regulador; na cor do tecido ou nos tamanhos.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Parte interna do EPI.
Referência	Calça NR 10 FR - Uniaço
Validade do CA	17/02/2030

Fabricante / Importador

Empresa	UNIACO INDUSTRIA & COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
CNPJ	65.354.714/0001-43
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Marrom, Laranja, Vermelho, Verde, Cinza Escuro, Cinza Claro, Azul, Azul Royal, Azul marinho, Areia e Preto

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 021801 EPI/2025 Rev1

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:46 | epicheck.com.br



Verificar online