# Certificado de Aprovação — CA Nº 52029

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.201011/2025-91

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO |
| **Descrição** | Vestimenta de segurança, tipo blusão, confeccionada com 2 Camadas de tecido JÚPITER FR, composição: Sarja 3x1 em 88% algodão e 12% poliamida, gramatura nominal: 7,7 oz/yd² (260 g/m²), ATPV: 27 cal/cm², fabricado pela Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, mangas compridas com cobertura total até os punhos, com fechamento frontal. Sem forro, com faixa retrorrefletiva. Variações dentro da família - Gola: social, esporte, padre ou tipo formula 1. Fechamentos: por botões, velcro ou zíper, protegidos com tecido, ou com vista coberta. Com ou sem bolsos. Com ou sem reforço do mesmo tecido. Tam: (PP/P/M/G/GG/XG/2XG/3XG/4XG/5XG); (01 ao 10); (XS/S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL/6XL); (40 ao 78) e Especial. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. |
| **Marcação do CA** | Na etiqueta. |
| **Referência** | Blusão de Segurança R3 – JUPITER FR. |
| **Validade do CA** | 12/02/2030 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | MUNDI WORK SAFETY LTDA |
| **CNPJ** | 24.485.470/0001-50 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR IEC 61482-2:2023 |
| **Cores** | Branca, Preta, Vermelha, Laranja, Amarela, Verde, Azul Claro, Azul Royal, Azul Marinho, Cinza, Bege, Caqui. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX |
| **Nº Laudo** | Certificado de Conformidade CE-VEST/ICEPEX-N 00008-50-12-Rev 1 |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:27 | epicheck.com.br**

Verificar online