# Certificado de Aprovação — CA Nº 52100

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.201295/2025-16

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | CALÇA |
| **Descrição** | Calça de segurança confeccionado em tecido Saturno FR retardante a chamas, composto por 100% algodão, com gramatura 260 g/m², ATPV 12 cal/cm², fabricado pela empresa Cia. de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, com linhas retardantes a chamas, faixas retrorrefletivas, botões e velcro. Este EPI pode variar no código/modelo dentro da família desse documento; essas variações podem ser quanto a total ou meio cós com elástico, no tornozelo com ou sem elásticos, barra simples, com elástico ou velcro. Nos sistemas de fechamento, com botões, velcro, elástico ou zíper; se com ou sem bolso, com ou sem reforços desde que no mesmo tecido. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. |
| **Marcação do CA** | Na parte interna |
| **Referência** | VALEVEST. |
| **Validade do CA** | 31/03/2030 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | VALEVEST INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA |
| **CNPJ** | 10.345.997/0001-75 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR IEC 61482-2:2023 |
| **Cores** | Marrom, Laranja, Vermelha, Verde, Cinza Escuro, Cinza Claro, Azul, Azul Royal, Azul marinho, Areia e Preta. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA |
| **Nº Laudo** | Certificado de Conformidade 031102 EPI/2025 |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:10 | epicheck.com.br**

Verificar online