

Certificado de Aprovação — CA Nº 52108

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200583/2025-53

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Blusão de segurança confeccionado em três camadas de tecido JUPITER FR, sarja 3x1, composto por 88% algodão e 12% poliamida, ATPV 44 cal/cm², fabricado pela Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, gramatura 260 g/m², abertura frontal, fechamento com zíper e pala protetora, gola tipo F1, manga canhão, com faixa refletiva 100% algodão retardante a chamas, linha 100% aramida. Este EPI pode variar no código / modelo dentro da família desse documento, essas variações podem ser na cor do tecido e nos tamanhos.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	Blusão FR Risco IV - JP – Guardian.
Validade do CA	03/02/2030

Fabricante / Importador

Empresa	GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
CNPJ	11.090.481/0001-90
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Cinza, Azul Royal, Laranja, Caqui e Marinho.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 020401 EPI/2025

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:53 | epicheck.com.br



Verificar online