

Certificado de Aprovação — CA Nº 52170

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200667/2025-97

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MACACÃO DE SEGURANÇA
Descrição	Macacão de segurança confeccionado de Tecido Texion® W, composição de 51% metaaramida e 49% viscose FR, ATPV 11 cal/cm², fabricado pela empresa UTEXBEL, com gramatura de 7.7 oz/yd² (260 g/m²).Variações: com ou sem bolso; com ou sem reforços do mesmo material; fechamento com velcro, botão ou zíper; fechamento com botão e velcro, barra do macacão com (zíper) ou sem ajuste; gola padre ou esportepunho com elástico, botão ou velcro; punho com tira de ajuste e velcro; cintura com ou sem elástico; com ou sem prolongador de axilas.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO, CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO E RADIANTE).
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	10079 TW.
Validade do CA	12/01/2030

Fabricante / Importador

Empresa	JGB EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA.
CNPJ	90.278.565/0001-28
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 11611:2015 (E)
Cores	Azul marinho.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0003 - Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 010574-03-2024rev1

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) EPI aprovado para Tipo (6) - Vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. IV) Desempenhos apresentados: a. Nível "4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, X-Butanol, X-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, X-Butanol, X-O-Xileno, que variam de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. V) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho A1+A2 B1 C1 DX E3 F1 para ABNT NBR ISO 11612:2017, em que: A1+A2 - propagação de pequenas chamas; B1 - calor convectivo; C1 - calor radiante; DX - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780° C); EX - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C); F1 - calor de contato. VI) O código X (ou 0) indica que o EPI não possui o requisito ou não se destina para a aplicação correspondente. VII) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:24 | epicheck.com.br



Verificar online