

Certificado de Aprovação — CA Nº 52407

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202815/2025-16

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA
Descrição	Luva Isolante de Mistura de Borracha Natural e Sintética. Classe: 4. Categorias: A, H, Z, C. Comprimento: 16. Resistência: 36.000 V.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	Punho.
Referência	LB164080BR; LB164085BR; LB164090BR; LB164095BR; LB164100BR; LB164105BR; LB164110BR; LB164115BR; LB164120BR.
Validade do CA	02/06/2030

Fabricante / Importador

Empresa	LIGHTBURY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.
CNPJ	32.606.201/0001-23
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	IEC 60903:2014
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	CE-LIB/ICEPEX-N 00012-23-6

Restrições e Observações**Restrições/Limitações:** TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 4: 36.000V

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO B DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:42 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)