

Certificado de Aprovação — CA Nº 52408

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202816/2025-52

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA
Descrição	Luva Isolante de Mistura de Borracha Natural e Sintética. Classe: 3. Categorias: A, H, Z, C. Comprimento: 16. Resistência: 26.500 V.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	Punho .
Referência	LB163080BR; LB163085BR; LB163090BR; LB163095BR; LB163100BR; LB163105BR; LB163110BR; LB163115BR; LB163120BR.
Validade do CA	02/06/2030

Fabricante / Importador

Empresa	LIGHTBURY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.
CNPJ	32.606.201/0001-23
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	IEC 60903:2014
Cores	Preta

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	CE-LIB/ICEPEX-N 00012-23-7

Restrições e Observações**Restrições/Limitações:** TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 3: 26.500V

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO B DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:49 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)