EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 52556

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.203466/2025-41

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA
Descrição	Luva Isolante de Borracha Natural, Classe: 4. Comprimento: 16" / Resistência de: 36000 V . Tensão de ensaio: 40000 V.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	Etiqueta.
Referência	RTZ-16-4-9, RTZ-16-4-10 e RTZ-16-4-11.
Validade do CA	03/07/2030

Fabricante / Importador

Empresa	RITZ FERRAMENTAS LTDA.
CNPJ	14.084.715/0001-84
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	IEC 60903:2014
Cores	Bicolor (preta com vermelha).

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-LIB/ICEPEX-I 00015-84-6

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 4: 36000 V

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO B DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:23 | epicheck.com.br

Verificar online