EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 52559

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.203467/2025-96

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA
Descrição	Luva Isolante de Borracha Natural, Classe: 0. Comprimento: 11". Resistência de: 1000 V. Tensão de ensaio: 5000 V.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	Etiqueta.
Referência	RTZ-11-0-9, RTZ-11-0-10 e RTZ-11-0-11.
Validade do CA	03/07/2030

Fabricante / Importador

Empresa	RITZ FERRAMENTAS LTDA.
CNPJ	14.084.715/0001-84
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	IEC 60903:2014
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-LIB/ICEPEX-I 00015-84-2

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 0: 1000 V

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO B DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:23 | epicheck.com.br

Verificar online