Certificado de Aprovação — CA Nº 52643

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.203854/2025-22

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança, com faixa refletiva, confeccionada em tecido Titânio Lite, 3x1, composição 88% algodão e 12% poliamida com gramatura nominal de 222 g/m², ATPV 8,9 cal/cm², fabricado pela empresa Santista Têxtil Ltda, fechamento com botão retardante a chama, braguilha botão com proteção, cós traseiro elástico, 2 bolsos frontais tipo carpinteiro, 2 bolsos traseiros chapados e reforço entre as pernas. Esta vestimenta pode variar no código ou modelo dentro da família desse documento, essas variações podem ser no tamanho e cor.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Etiqueta interna.
Referência	CALÇA FIRE RISCO II TL.
Validade do CA	29/07/2030

Fabricante / Importador

Empresa	GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
CNPJ	11.090.481/0001-90
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Cinza, Azul Royal, Laranja, Caqui e Marinho.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 073004 EPI/2025

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:22 | epicheck.com.br

Verificar online