# Certificado de Aprovação — CA Nº 52644

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.203855/2025-77

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO |
| **Descrição** | Vestimenta, tipo camisa, com cobertura a partir da base do pescoço estendendo-se até o quadril, de mangas compridas com cobertura total até os punhos, com faixa refletiva, confeccionada em tecido Titânio Lite, sarja 3x1, composição 88% algodão e 12% poliamida com gramatura nominal de 222 g/m², ATPV 8,9 cal/cm², fabricado pela empresa Santista Têxtil Ltda, com abertura frontal, fechamento com botões antichama e pala protetora, gola colarim esporte com pé de gola, punho com carcela e botão e com bolso frontal. Esta vestimenta pode variar no código ou modelo dentro da família desse documento, essas variações podem ser no tamanho e cor. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO. |
| **Marcação do CA** | Etiqueta interna. |
| **Referência** | CAMISA FIRE RISCO II TL |
| **Validade do CA** | 29/07/2030 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA |
| **CNPJ** | 11.090.481/0001-90 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR IEC 61482-2:2023 |
| **Cores** | Cinza, Azul Royal, Laranja, Caqui e Marinho. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA |
| **Nº Laudo** | Certificado de Conformidade 073003 EPI/2025 |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:06 | epicheck.com.br**

Verificar online