

Certificado de Aprovação — CA Nº 52741

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.204361/2025-18

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTINA - TIPO B
Descrição	Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, para uso eletricitista, com fechamento por elástico, cabedalem couro, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobel, solado a base de poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente no cabedal antiderrapante, com absorção de energia na região do calcanhar e isolante elétrico. Para uso eletricitista.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	No solado.
Referência	CBE E.
Validade do CA	02/10/2030

Fabricante / Importador

Empresa	CALBRAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA.
CNPJ	12.030.223/0001-80
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta com solado cinza e preto.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 18349/25

Restrições e Observações**Restrições/Limitações:** PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.**Observação:** Calçado isolante elétrico (OI) com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:50 | epicheck.com.br



[Verificar online](#)