Certificado de Aprovação — CA Nº 52808

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.204810/2025-10

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta para proteção do tronco com cobertura a partir da base do pescoço estendendo-se até o quadril ou até o final a cintura (quadril alto), de mangas compridas com cobertura total até os punhos, com fechamento frontal, confeccionada com 1 camada de tecido Titânio Max FR, composto de 88% Algodão, 12% Poliamida, gramatura nominal de 265 g/m², ATPV: 12 cal/cm², fabricado pela Santista. Sem forro, com faixa retrorrefletiva, 100% aramida FR/. Variações dentro da família: Gola: Gola: social, esporte, padre, olímpica ou tipo formula 1. Fechamentos por botões, velcro ou zíper com vista coberta. Punhos fechados por botões, velcro, zíper ou elástico. Com ou sem bolsos. Com ou sem reforço do mesmo tecido.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	CAMISA DE SEGURANÇA DE UMA CAMADA TITANIO MAX COM FAIXA.
Validade do CA	12/09/2030

Fabricante / Importador

Empresa	VECTRA WORK INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ	11.694.789/0001-44
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Caqui, Cinza, Azul Marinho, Vermelha e Azul Royal.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-VEST/ICEPEX-N 00002-44-25

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 14:00 | epicheck.com.br

Verificar online