Certificado de Aprovação — CA Nº 52901

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.205267/2025-78

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CAPUZ OU BALACLAVA
Descrição	Capuz para proteção do usuário contra arco elétrico, confeccionado em tecido Dynamo Fire, composição 100% algodão, com gramatura de 273 g/m², fabricado pela empresa SANTISTA TÊXTIL S.A. Esta vestimenta pode variar no código ou modelo dentro da família desse documento, essas variações podem ser quanto as cores. Níveis de desempenho: ATPV 12,0 cal/cm².
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO.
Marcação do CA	Etiqueta costurada internamente
Referência	CAPUZ - BALACLAVA NR 10 - DYNAMO FIRE
Validade do CA	06/10/2030

Fabricante / Importador

Empresa	J E G CONFECCOES LTDA
CNPJ	22.896.929/0001-83
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ASTM F 1506:2022
Cores	Vermelho, Laranja, Verde, Azul Royal, Azul Marinho, Azul Claro, Marrom, Cinza Claro, Cinza Escuro, Areia, Amarelo, Verde

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	100701 TAAF/2025

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.IV) A seleção e uso deste equipamento deve ser precedida de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**