Certificado de Aprovação — CA Nº 53140

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206452/2025-80

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança, com faixa refletiva, confeccionada em uma camada de tecido retardante achamas Dynamo Fire, composição 100% algodão, com gramatura nominal de273 g/m², ATPV 12,0 cal/cm², fabricado pela empresa Santista Têxtil S.A. Esta vestimenta podevariar no código ou modelo dentro da família desse documento, essas variaçõespodem ser quanto ao tipo de fechamento, se por velcro, elástico ou botão, tipode cós, se meio cós e meio ou sem elástico, se com ou sem bolsos, barra comou sem elástico, na cor do tecido e nos tamanhos.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Etiqueta costurada internamente.
Referência	CALÇA NR 10 DYNAMO FIRE
Validade do CA	04/12/2030

Fabricante / Importador

Empresa	J E G CONFECCOES LTDA
CNPJ	22.896.929/0001-83
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Vermelho, Laranja, Verde, Azul Royal, Azul Marinho, Azul Claro, Marrom, Cinza Claro, Cinza Escuro, Areia.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 120501 EPI/2025

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**