Certificado de Aprovação — CA Nº 53151

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206482/2025-96

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta para proteção do tronco com cobertura a partir da base do pescoçoestendendo-se até o quadril, de mangas compridas com cobertura total até ospunhos com fechamento frontal, confeccionada com tecido SantistaTitânio Lite - 88% algodão | 12% poliamida Sarja 3/1E 230 g/m², ATPV 11 cal/cm². Faixasrefletivas de 50mm de largura (dia e noite) aplicadas no tórax abaixo dosbolsos e mangas.Variações de tamanho: 36 ao 60 / PP ao EXG / Tamanho EspecialVariações de cor: BEGE 729(14-6305 tcx), CÁQUI 723 (17-1310 TCX),LARANJA C29(17-1464 TCX), VERMELHO 307 (19-1763 TCX), VERDEPETRÓLEO 609 (19-4316), CINZA 815 (18-0601 TCX), CINZA 816 (16-3802 TCX), AZUL CLARO 503 (17-4037 TCX), AZUL MARINHO 518(19-3952 TXC A), AZUL MARINHO 504(19-3864 TCX) E CHUMBO A94 (19-2013 TCX E).Variações: Manga longa e punhos fechados através de fecho de contato, frenteaberta com fechamento através de fecho de contato, zíper ou botão / caseado,embutidos na vista. Costas em tecido único ou com palas. Dois bolsos chapadoscom ou sem tampo com fechamento através de fecho de contato. Bolsosinferiores à faixa chapados com ou sem tampo e fechamento através de fechode contato. Travete no bolso e abaixo da axila. Especificação do CA, pintado,podendo ser no peito ou bolso.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Etiqueta costurada internamente na lateral da vestimenta
Referência	CML - Camisa Retardante Manga Longa
Validade do CA	29/10/2030

Fabricante / Importador

Empresa	FARDANOVA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ	33.790.178/0001-32
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Tamanhos	36 ao 60 / PP ao EXG / Tamanho EspecialVariações de cor: BEGE 729(14-6305 tcx), CÁQUI 723 (17-1310 TCX),LARANJA C29(17-1464 TCX), VERMELHO 307 (19-1763 TCX), VERDEPETRÓLEO 609 (19-4316), CINZA 815 (18-0601 TCX), CINZA 816 (16-3802 TCX), AZUL CLARO 503 (17-4037 TCX), AZUL MARINHO 518(19-3952 TXC A), AZUL MARINHO 504(19-3864 TCX) E CHUMBO A94 (19-2013 TCX E)
Cores	Vide campo "Descrição".

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade no. 103002 EPI/2025

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:54 | epicheck.com.br

Verificar online