EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 53252

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206883/2025-46

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA
Descrição	Luvas Isolantes de Borracha Natural, composta (composite). Categorias: A, H, Z, C; Classe 0. Comprimento: 14". Tensão de uso 1000V.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	Na etiqueta
Referência	KLI.LVBCL0A- 8; KLI.LVBCL0A- 9; KLI.LVBCL0A- 10; KLI.LVBCL0A- 11
Validade do CA	29/11/2029

Fabricante / Importador

Empresa	FULL SAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
CNPJ	17.332.437/0001-25
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	IEC 60903:2014
Cores	Preta

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-LIB/ICEPEX-I 00013-25-7

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 0: 1000 V.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO B DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) As luvas apresentam as seguintes propriedades especiais (categorias): A - resistência a ácido, H - resistência a óleo; Z - resistência a ozônio; C - resistência a temperaturas extremamente baixas.IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador.

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:18 | epicheck.com.br

Verificar online