Certificado de Aprovação — CA Nº 53369

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200273/2026-10

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada em uma camada de tecido Titânio® Lite, composição de 88% algodão e 12% poliamida, com gramatura de 230 g/m², ATPV 8,9 cal/cm², fabricado pela Tecido - Santista Têxtil Ltda. Podendo ter variações quanto bolsos sendo dois frontais chapado ou embutido; dois traseiros chapado ou embutido; dois laterais ou mais; fechamento dos bolsos se necessário pode ser em velcro, botão ou zíper, cós passantes ou sem; cós total de elástico com cordão para ajuste, com braguilha falsa ou com fechamento em zíper, velcro ou botão; meio cós de elástico ou cós fixo com fechamento em zíper, velcro ou botão; com faixas refletivas de 50 mm retardante á chamas, nas cores laranja/prata; verde/prata ou prata. Tamanhos: 36 ao 72 - PP, P, M, G, GG, EG, EEG, EXG, EXXG e EEXG.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	UPS301 - Calça Titânio® Lite.
Validade do CA	12/01/2031

Fabricante / Importador

Empresa	MJ INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
CNPJ	06.376.675/0001-16
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Tamanhos	36 ao 72 - PP, P, M, G, GG, EG, EEG, EXG, EXXG e EEXG
Cores	Branca, Caqui, Cinza, Chumbo, Azul Claro, Royal, Marinho, Laranja, Amarela, Vermelha, Areia, Verde e Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0040 - SGS DO BRASIL LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade BRA26/00097

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:57 | epicheck.com.br

Verificar online