Certificado de Aprovação — CA Nº 53504

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.200739/2026-87

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada em 1 camada de tecido Titânio MAX, composição: 88% de Algodão e 12% de poliamida, gramatura nominal: 276 g/m², ATPV: 12,0 cal/cm², fabricante: Santista Têxtil Ltda, sem forro, com faixa retrorrefletiva, composição: 100% Algodão FR. Variações dentro da família: Cós com ou sem elástico, com ou sem bolsos; com e sem cordão; com ou sem ilhós; fechamentos por botões, zíper, velcro ou elástico, protegidos com tecido. Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG, XGG, EXG, EXGG, EXXG, ESPECIAL 1, ESPECIAL 2.Cores: Cinza, Areia, Branca, Caqui, Camuflada, Preta, Vermelha, Amarela, Amarela de alta visibilidade, Laranja, Azul royal, Azul marinho, Azul médio, Azul Ferrete, Azul claro, Rosa, Verde, Bege, Marrom, Vinho.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Etiqueta
Referência	Calça de Segurança Titânio MAX FR - MVCAL04NR10
Validade do CA	22/01/2031

Fabricante / Importador

Empresa	MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
CNPJ	03.829.243/0001-25
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Tamanhos	PP, P, M, G, GG, XG, XGG, EXG, EXGG, EXXG, ESPECIAL 1, ESPECIAL 2
Cores	Vide campo "Descrição".

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade n° CE-VEST/ICEPEX-N 00060-25-5

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**