

Certificado de Aprovação — CA Nº 53672

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201071/2026-95

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta para proteção do tronco com cobertura a partir da base do pescoço ou a partir da linha do peito estendendo-se até o quadril ou até o final da cintura (quadril alto, com fechamento frontal, confeccionada com 1 camada do tecido Saturno FR, 100% Algodão, gramatura nominal de 260 g/m², ATPV 12 cal/cm², fabricado pela Cia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira. Sem forro, com faixa retrorrefletiva costurada 100% Algodão. Variações dentro da família: Gola tipo padre com fechamento em velcro FR ou gola tipo esporte. Bolsos na altura do peito com tampa e fechamento em velcro FR. Manga com punho e carcela ou manga tipo canhão. Abertura frontal com vista embutida e fechamento por botões ou zíper. Fechamentos: Velcro, zíper e botão.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Etiqueta e corpo do produto.
Referência	VP-CAM-T01.
Validade do CA	30/01/2031

Fabricante / Importador

Empresa	BERGAMINI & FERNANDES COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE TECIDOS LTDA
CNPJ	09.100.707/0001-44
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Azul marinho, laranja, vermelha, azul royal e cinza.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade CE-VEST/ICEPEX-N 00070-44-1

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:24 | epicheck.com.br



Verificar online