Certificado de Aprovação — CA Nº 53701

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206490/2025-32

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança confeccionada em camada única de tecido em malha Interlock, composição 100% algodão, gramatura nominal 237 g/m², ATPV 13,0 cal/cm², fabricante do tecido Antex Matchmaster Inc. Construção com variações de cós inteiro com elástico, inteiramente fechada, com ou sem bolsos. Tamanho: PP/ P/ M/ G/ GG/ XG/ XXG/ XXXG/ XXXXG.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Etiqueta
Referência	CALÇA DE SEGURANÇA INTERLOCK
Validade do CA	04/12/2030

Fabricante / Importador

Empresa	VECTRA WORK INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ	11.694.789/0001-44
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Tamanhos	PP/ P/ M/ G/ GG/ XG/ XXG/ XXXG/ XXXXG
Cores	Azul Claro; Azul Marinho; Azul Royal; Areia; Caqui; Cinza Claro; Cinza Escuro; Laranja e Vermelho

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	CE-VEST/ICEPEX-N 00002-44-43

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:50 | epicheck.com.br

Verificar online