EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

Certificado de Aprovação — CA Nº 53787

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201816/2026-16

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança, confeccionada em tecido Dynamo Fire com composição de 100% algodão e gramatura nominal de 273 g/m², ATPV 12,0 cal/cm², fabricado pela empresa Santista Têxtil. Essa vestimenta pode variar em código ou modelo dentro da família desse documento, essas variações podem ser quanto ao tipo de fechamento se em velcro, botão ou elástico, tornozelo com ou sem elástico, com ou sem bolso, cores e tamanhos.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	UNICAL01NR10 - CALÇA FR DYNAMO FIRE
Validade do CA	01/03/2031

Fabricante / Importador

Empresa	UNIWORK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	54.617.852/0001-51
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Vermelha, Laranja, Verde, Azul Royal, Azul Marinho, Azul Claro, Marrom, Cinza Claro, Cinza Escuro e Areia.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade 030208 EPI/2026

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:55 | epicheck.com.br

Verificar online