Certificado de Aprovação — CA Nº 53808

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202058/2026-53

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança, sem faixa retrorrefletiva, confeccionado em uma camada de tecido retardante a chamas Quartzo FR, com composição de 48% modacrílico, 37% algodão e 15% aramidas e gramatura nominal de 225g/m², fabricado pela empresa pela empresa Cia. de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira, com ATPV de 9,8 cal/cm². Podendo ter variações quanto ao tipo de fechamento frontal por botão ou zíper; barra com ou sem elástico; cintura com elástico inteiro, com elástico somente atrás, com elástico inteiro + cordão, com cordão embutido ou botão; na presença ou ausência de bolsos confeccionados no mesmo tecido.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO E RADIANTE), E CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Etiqueta.
Referência	CALQUA
Validade do CA	09/03/2031

Fabricante / Importador

Empresa	ALSCO BRASIL LTDA
CNPJ	33.325.184/0005-42
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 11612:2017
Cores	Azul royal, azul marinho, bege, bege claro, cinza e marrom.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0166 - INNOVACERT CERTIFICAÇÕES LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade N° CE-VTM-INNOVA-00001-12

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho A1 B1 C1 DX EX F1 para ABNT NBR ISO 11612:2017, em que:A1 - propagação de pequenas chamas;B1 - calor convectivo; C1 - calor radiante; DX - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780º C); EX - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400º C);F1 - calor de contato.IV) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. V) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.VI) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**