

Certificado de Aprovação — CA Nº 53847

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202225/2026-66

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO
Descrição	Vestimenta de segurança, com cobertura a partir da base do pescoço até o quadril, de mangas compridas com cobertura total até os punhos e com fechamento frontal, confeccionada em três camadas, sendo a primeira e terceira camada de tecido Nomex® Essential Arc – Protera®FR, composição de cada camada de 62% modacrílica, 36% aramida e 2% antiestático, 220 g/m², segunda camada Nomex®E89™brand spunlaced, com gramatura de 57,2 g/m², com ATPV 49 cal/cm², fabricados pela Performance Specialty Products do Brasil Serviços e Comercio de Produtos Eletrônicos e de Proteção e Segurança Ltda. Podendo ter variações tipo bolsos na frente parte inferior, embutidos ou sem; . gola esporte ou olímpica com fechamento em velcro; fechamento frontal interno em zíper e vista externa com fechamento em velcro; punho tipo canhão com fechamento em velcro ou elástico.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Etiqueta
Referência	UPS207 - Jaqueta Nomex® Protera® FR
Validade do CA	16/03/2031

Fabricante / Importador

Empresa	MJ INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
CNPJ	06.376.675/0001-16
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Amarelo, areia, azul claro royal e marinho, branco, caqui, cinza, chumbo, laranja, marinho, preto, verde e vermelho.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0040 - SGS DO BRASIL LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade no. BRA26/00484

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 09:49 | epicheck.com.br



Verificar online