

Certificado de Aprovação — CA Nº 53909

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202507/2026-63

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MACACÃO DE SEGURANÇA
Descrição	Macacão de segurança com cobertura a partir da base do pescoço estendendo-se até os tornozelos, mangas compridas com cobertura total até os punhos e fechamento frontal, confeccionado em tecido Quartzo com faixa refletiva, composição em 47% modacrílica, 36% algodão, 15% aramida, 2% Carbono e gramatura nominal de 225 g/m², fabricado pela empresa Cia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira. Essa vestimenta pode variar em código ou modelo dentro da família desse documento, essas variações podem ser quanto ao tipo de fechamento se em zíper pala protetora, tipo de gola colarim esporte com pé de gola, punho canhão, meio cós elástico, cores e tamanhos. Nível de desempenho ATPV 10 cal/cm².
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Etiqueta costurada internamente.
Referência	MACACÃO FIRE RISCO II QTZ
Validade do CA	09/04/2031

Fabricante / Importador

Empresa	GUARDIAN DX UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
CNPJ	11.090.481/0001-90
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR IEC 61482-2:2023
Cores	Cinza, Azul Royal, Laranja, Caqui, Marinho.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0149 - GTM CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LTDA
Nº Laudo	Certificado de Conformidade no. 041009 EPI/2026

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:45 | epicheck.com.br



Verificar online